

22.11.2023 г. №48
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАХАЛЬСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАХАЛЬСКОЕ»
П. СВЕРДЛОВО»

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава МО «Захальское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в схему теплоснабжения муниципального образования «Захальское» п. Свердловло, утвержденную постановлением №71 от 21.12.2022 г. (Приложение)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Захальский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации «Захальское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава МО «Захальское»



А.Н. Чернигов

1. Внести следующие изменения и дополнения в схему теплоснабжения муниципального образования «Захальское»

п. Свердлово:

1.1. В «Актуализированной схеме теплоснабжения муниципального образования «Захальское» п. Свердлово: Таблицу 12.2 - Объем инвестиций в систему централизованного теплоснабжения «Школа» изложить в новой редакции:

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Объем инвестиций, тыс. руб. (с НДС)
Котельная			
1	Модернизация котельной с заменой котлов на новые КВр - 0,63 МВт в количестве 3 шт.	2024	3100,00
2	Установка золоуловителей ЗУ-2-1 в количестве 3 шт.	2024	2100,00
3	Установка прибора учета тепловой энергии, отпускаемой в сеть, в котельной	2024	700,00
Тепловая сеть			
1	Замена тепловой сети от котельной до СКВ, (участок от котельной до объекта водоснабжения (скважины) протяженностью 110 п.м. диаметром тепловой сети Ду = 50 мм.	2025	1950,00
Итого			7850,00

1.2. В приложении «Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения муниципального образования «Захальское» п. Свердлово Таблицу 12.2 - Объем инвестиций в систему централизованного теплоснабжения «Школа» изложить в новой редакции:

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Объем инвестиций, тыс. руб. (с НДС)
Котельная			
1	Модернизация котельной с заменой котлов на новые КВр - 0,63 МВт в количестве 3 шт.	2024	3100,00
2	Установка золоуловителей ЗУ-2-1 в количестве 3 шт.	2024	2100,00
3	Установка прибора учета тепловой энергии, отпускаемой в сеть, в котельной	2024	700,00
Тепловая сеть			
1	Замена тепловой сети от котельной до СКВ, (участок от котельной до объекта водоснабжения (скважины) протяженностью 110 п.м. диаметром тепловой сети Ду = 50 мм.	2025	1950,00
Итого			7850,00